
























5.5 Zestawienie komponentów instalacji grzewczej

Sposób przyłączenia	Grzejniki kompaktowe	Grzejniki ze zintegrowanymi zaworami
		
Podłączenie z podłogi	2 x śrubunek zaciskowy 16 lub 20 	2 x śrubunek zaciskowy 16 lub 20 
	2 x kątowy garnitur przyłączeniowy 16 RAUMULTI press 	2 x kątowy garnitur przyłączeniowy 16 RAUMULTI press 
		1 x zestaw przyłączeniowy REHAU do grzejników 
Podłączenie ze ściany	2 x śrubunek zaciskowy 16 lub 20 	2 x śrubunek zaciskowy 16 lub 20 
	2 x kątowy garnitur przyłączeniowy 16 RAUMULTI press 	2 x kątowy garnitur przyłączeniowy 16 RAUMULTI press 
	2 x kolanko ścienne RAUMULTI press 	2 x kolanko ścienne RAUMULTI press 
	2 x złączka przejściowa RAUMULTI press z gwintem zewnętrznym 	1 x uchwyt REHAU O50 
	2 x kolanko RAUMULTI press 	
	2 x uchwyt REHAU Z 42 	

Sposób przyłączenia	Grzejniki kompaktowe	Grzejniki ze zintegrowanymi zaworami
Podłączenie z listwy przypodłogowej	2 x rura przyłączeniowa L REHAU 12 x 1,0 mm 	1 x zestaw teleskopowych śrubunków kątowych REHAU 
	1 x łącznik krzyżakowy SL RAUTITAN Rp 1/2 - 12 - Rp 1/2 	1 x rura przyłączeniowa REHAU 12 x 1,0 mm, prosta (długość 1000 mm, wystarcza na 4 do 5 przyłączeń do grzejników, w zależności od odstępów między grzejnikami a ścianą) 
	4 x złączka przejściowa RAUMULTI press z gwintem zewnętrznym 16 - R 1/2 lub 4 x złączka przejściowa RAUMULTI press 4 x z gwintem zewnętrznym 20 - R 1/2 	1 x łącznik krzyżakowy SL RAUTITAN Rp 1/2 - 12 - Rp 1/2 
		4 x złączka przejściowa RAUMULTI press z gwintem zewnętrznym 16 - R 1/2 lub 4 x złączka przejściowa RAUMULTI press 4 x z gwintem zewnętrznym 20 - R 1/2 